

CERTIFIKAT

CERTIFICATE

Broj / No: AKZ 50230003

Proizvod: <i>Product</i>	VRUĆE POCINČANA ČELIČNA TRAKA ZA UZEMLJENJE <i>Hot-dip galvanized steel strip earth conductor</i>
Tip/model: <i>Type/model</i>	Presjeci 20x3 mm, 25x4 mm, 30x4 mm i 40x4 mm <i>Cross-sections 20x3 mm, 25x4 mm, 30x4 mm and 40x4 mm</i>
Komercijalni naziv: <i>Brand name</i>	POCINČANA GROMOBRAVNA TRAKA <i>Galvanized lightning conductor</i>
Podnositelj zahtjeva: <i>Applicant</i>	DAHOP UTVA D.O.O. ALEKSINAC Petra Zeca 39, 18220 Aleksinac, Srbija <i>DAHOP UTVA D.O.O. ALEKSINAC Petra Zeca 39, 18220 Aleksinac, Serbia</i>
Proizvođač: <i>Manufacturer</i>	DAHOP UTVA D.O.O. ALEKSINAC Petra Zeca 39, 18220 Aleksinac, Srbija <i>DAHOP UTVA D.O.O. ALEKSINAC Petra Zeca 39, 18220 Aleksinac, Serbia</i>
Primijenjene norme: <i>Related standards</i>	HRN EN ISO 1461:2022 (ISO 1461:2022; EN ISO 1461:2022) *HRN EN IEC 62561-2:2018/Ispr.1:2019 (IEC 62561-2:2018/ Corr.1:2019; EN IEC 62561-2:2018 /AC:2019) točke/clauses 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 i/and 5.5
Napomena: <i>Remark</i>	*Norma nije u području akreditacije. <i>*Standard is not in scope of accreditation.</i>
Broj i datum ispitnog izvještaja: <i>Test report No. and date</i>	51-27023 od 22.09.2023. <i>51-27023 from 22.09.2023.</i>
Ispitni izvještaj izdao: <i>Test report issued by</i>	KONČAR – Institut za elektrotehniku, Laboratorijski centar <i>KONČAR – Electrical Engineering Institute, Laboratory center</i>

ZAKLJUČAK:

Ovime se potvrđuje da je tip proizvoda sukladan zahtjevima navedenih normi.

CONCLUSION:

The sample of the product is in accordance with requirements of the standards listed above.

NAPOMENA:

Ovaj dokument je potvrda o sukladnosti ispitnog uzoraka. Za sukladnost svakog proizvoda identične tipske oznake kao i ispitnog uzorka odgovoran je podnositelj zahtjeva. Norme HRN EN ISO 2808:2019 (ISO 2808:2019; EN ISO 2808:2019) i HRN EN ISO 2178:2016 (ISO 2178:2016; EN ISO 2178:2016) definiraju samo način ispitivanja aplicirane prevlake cinka.

REMARK:

This document is a certificate of conformity of the tested sample. The applicant is responsible for conformity of product with the same type/model name. Standards HRN EN ISO 2808:2019 (ISO 2808:2019; EN ISO 2808:2019) and HRN EN ISO 2178:2016 (ISO 2178:2016; EN ISO 2178:2016) define only procedure for testing of applied zinc coating.

Mjesto i datum izdavanja: 26.09.2023., Zagreb, Hrvatska
Place and date of issue: 26.09.2023., Zagreb, Croatia

Ovaj certifikat vrijedi do: 25.09.2026.
This Certificate is valid until: 25.09.2026.

Ocjenitelj
Assessor

Zoran Čeralinac, dipl. ing.



Upravitelj SCERT-a
Head of SCERT Department

Sanda Kozlik, dipl.ing., MBA